

## CARTA RESPOSTA À VIABILIDADE

Ponta Grossa, 09 de Agosto de 2018.

Prezados Senhores,

Em resposta a solicitação de Viabilidade Técnica, protocolada sob número **005/122/18**, referente ao abastecimento de água e esgotamento sanitário do empreendimento **Cemitério Jardim com 01 unidade**, Quadra s/nº, Lote s/nº, inscrição imobiliária nº 1-168750, localizado Prolongamento da **Rua Ladislau Griczynski**, bairro **Colina Nossa Senhora das Graças**, em **Irati, Paraná**, temos a informar:

### ÁGUA

Será necessária ampliação de rede de abastecimento de água em tubulação de PVC DN50mm, em numa extensão aproximada de 76,00 metros, partindo da Rua Landislau Filus até a frente do empreendimento. Havendo a possibilidade de atendimento das instalações hidráulicas do mesmo pelas redes da SANEPAR. Ressalta-se que análise realizada caracteriza-se para vazão de 01 unidades comercial (0,10 L/s) conforme apontamento na carta de consulta prévia de 09 de Julho de 2.018.

#### Ponto de interligação:

Diâmetro da tubulação: **DN50mm**.

Custo estimado para ampliação de rede abastecimento de água: **R\$ 5.489,48**.

### ESGOTO

Existe rede coletora de esgoto em tubulação de *Cerâmica DN150mm*, em frente ao empreendimento, na Rua Ladislau Griczynski, com destinação dos efluentes a *Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Rio das Antas*, havendo assim a possibilidade de atendimento das instalações hidráulicas do mesmo pelas redes da SANEPAR. Vale ressaltar que tal opção necessita de estudo topográfico e avaliação do projeto hidro-sanitário mais apurado para sua confirmação.

#### Ponto de interligação:

Profundidade no ponto de interligação: **0,90 m** (profundidade aproximada).

Diâmetro no ponto de interligação: **DN150mm**.

### NOTAS GERAIS

A Carta Resposta à Viabilidade é válida pelo período máximo de doze meses a partir desta data, sendo que as redes, faixas de servidão e obras especiais necessárias serão de responsabilidade do empreendedor e que, após o recebimento da obra, a SANEPAR assumirá a responsabilidade pela operação e manutenção do sistema das redes de água e esgotos. Se nesse período o empreendedor não der entrada do *Projeto Hidro-Sanitário* junto a SANEPAR será necessário iniciar todo o processo novamente com um novo pedido de estudo de viabilidade técnica.

O Manual de Projetos Hidrossanitários está disponível no seguinte endereço:

<http://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/projeto-hidrossanitario>.

  
Téc. Maykow Rogalski  
Gerência Regional de Ponta Grossa - GRPG